



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

26.04.2016 № 16-1-7-474

На № 1027 от 20.04.2016

О распространении действия сертификатов

Техническому директору  
ЗАО «Минеральная Вата»

Тупман Джанет Маргарет

ул. Автозаводская, д. 48а,  
г. Железнодорожный,  
Московская обл., Россия,  
тел. (495) 777 79 79,  
факс (495) 777 79 70

Рассмотрев представленные документы:

- обращение держателя сертификата ЗАО «Минеральная Вата» (от 11.03.2016 № 607) о распространении действия сертификатов соответствия: № С-RU.ПБ01.В.03076 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03078 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03080 от 20.04.2015, № С-RU.ПБ01.В.03124 от 28.05.2015, № С-RU.ЧС13.В.00269 от 31.12.2015, в части, касающейся плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты, выпускаемых по ТУ 5762-050-45757203-15: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью  $32 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ , ЛАЙТ БАТТС плотностью  $37 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ , АКУСТИК БАТТС плотностью  $45 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ , ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА плотностью  $45 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ , на указанные плиты с плотностью, откорректированной согласно ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4,

- технические условия ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4,

- заключение специалистов отдела 3.1 НИЦ ПП и ПЧСП ФГБУ ВНИИПО МЧС России о возможности распространения результатов ранее проведенных исследований (негорючие материалы (НГ) по ГОСТ 30244-94 (метод I)) на данные материалы с откорректированной плотностью без проведения дополнительных испытаний,

орган по сертификации «Пожтест» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.03076 от 20.04.2015 на плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-4: АКУСТИК БАТТС плотностью от  $35 \text{ кг/м}^3$  до  $45 \text{ кг/м}^3$ , ЛАЙТ БАТТС плотностью от  $30 \text{ кг/м}^3$  до  $40 \text{ кг/м}^3$ , ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК плотностью от  $28 \text{ кг/м}^3$  до  $35 \text{ кг/м}^3$ , изготовитель – ООО «Роквул-Север»;

